



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0205-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

04 жовтня 2022 р. до 03 жовтня 2026 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ),
61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, код ЄДРПОУ 30430120

Продукція

Продукция/Production

Прилад приймально-контрольний пожежний (з функціями управління і затримки системами газового, порошкового та/або аерозольного пожежогасіння) – ППКП-У і з «Прометей-07» ААОТ.425523.113-1XX.YZ (24В), ППКП-У і з «Прометей-07» ААОТ.425523.113-2XX.YZ (110В), для побудови систем пожежної сигналізації та пожежогасіння в локомотивах, дизель-, електропоїздах, пасажирських вагонах, рухомому складі метрополітену та наземному міському електротранспорті. (де, XX – виконання згідно з специфікацією, YZ – додатковий номер, що визначає копір та мову надписів)

26.30.50

(код (n) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ДСТУ 4493:2005 «Вагони магістральні пасажирські дизель та електропотягів. Вимоги щодо безпеки» р. 9.2.2;
ЦУО-0039 «Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів» р. 9;
СОУ МПП 45.060-253:2008 «Вагони метрополітену. Загальні технічні вимоги» п. 6.4.1;
ДСТУ EN 54-2:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997, IDT)» із зміною ДСТУ EN 54-2:2003/ Зміна № 1:2012 (EN 54-2:1997/A1:2006, IDT) «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні»;
ДСТУ EN 12094-1:2015 «Противопожарная техника. Стационарные системы газового пожежогасіння Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв автоматичного управління і затримки та методи їх випробування (EN 12094-1:2003, IDT)» (клас захисту від впливу довкілля - В)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ),
61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, код ЄДРПОУ 30430120

61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

На підставі

На основании/

On the grounds of

Продукція, що виробляється серійно з 04.10.2022 до 03.10.2026.
Здійснюється нагляд за системою управління якістю виробництва продукції згідно з
Ліцензійною угодою

Протокол випробувань № ПС2022.09.26.01 від 26.09.2022 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТ АСУ»
(атестат акредитації № 201253).

Протоколи випробувань №№ 70/2018, 71/2018 від 18.09.2018 ВЛ ТОВ «Росток-ВЛ» (атестат
акредитації № 2Н416).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 139-1/22 від 28.09.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)